

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Симеона Столпника, 1631-1638 гг.» по адресу: ЦАО, Поварская улица, дом 5, строение 1 при проведении работ в рамках проекта «Реконструкция разводящей тепловой сети по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 8, стр. 2».

г. Москва

18 февраля 2022 г.

Дата начала проведения экспертизы:

04 февраля 2022 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

18 февраля 2022 г.

Место проведения экспертизы:

город Москва

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество:	Малихова Наталья Геннадьевна
Образование:	Высшее
Специальность:	Архитектор-реставратор
Ученая степень (звание)	Не имеется
Стаж работы:	20 лет
Место работы и должность:	ООО «ОКН-Проект», Главный архитектор
Реквизиты аттестации Министерства культуры Российской Федерации:	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2021 г. №1537: - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Эксперт _____ *Н.Г.Малихова*

Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, и соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключение экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании подпункта д) пункта 19 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

Эксперт Н.Г. Малихова не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя и третьих лиц.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- «Положение о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, с изменениями и дополнениями.

Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Сведения о Заказчике экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО НАСЛЕДИЕ» (ООО «АБ НАСЛЕДИЕ»). Юридический адрес: 101000, город Москва, переулок Кривоколенный, дом 5, строение 4, эт/пом/ком 2/II/31. ИНН 7706461581.

Сведения об организациях - разработчиках документации

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «АБ НАСЛЕДИЕ». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19032 от 04.03.2019 (срок действия - бессрочно) с правом выполнения работ по разработке проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, разработке проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и т. д., выдана Министерством культуры Российской Федерации в соответствии с пп. 3, 5 ст. 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Цель экспертизы

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Симеона Столпника, 1631-1638 гг.» по адресу: г. Москва, ЦАО, Поварская ул., д. 5, стр. 1 при проведении работ в рамках проекта «Реконструкция разводящей тепловой сети по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 8, стр. 2».

Объект экспертизы

Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Симеона Столпника, 1631-1638 гг.» по адресу: ЦАО, Поварская улица, дом 5, строение 1 при проведении работ в рамках проекта «Реконструкция разводящей тепловой сети по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.8, стр.2», разработанный ООО «АБ НАСЛЕДИЕ» в 2022 году.

I. Перечень документов, представленных Заказчиком

Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Симеона Столпника, 1631-1638 гг.» по адресу: ЦАО, Поварская улица, дом 5, строение 1 при проведении работ в рамках проекта «Реконструкция разводящей тепловой сети по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.8, стр.2», разработанный ООО «АБ НАСЛЕДИЕ» в 2022 году.

Проектная документация «Реконструкция разводящей тепловой сети по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.8, стр.2. Раздел 5. Проект организации

строительства. Том 5, шифр тома: 21Р10264-ПИР/20-6-ПОС», разработанная ООО «ЕКС» в 2021 г.

Технический отчет «Реконструкция разводящей тепловой сети по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.8, стр.2. Разработка заключения по геотехнической оценке влияния строительства теплосети на окружающие здания. Шифр тома: 21Р10264-ПИР/20-6-ОВС», разработанный ООО «ИВИТ-СТРОЙ» в 2021 г.

Технический отчет по результатам обследования «Здание на объекте «Реконструкция разводящей тепловой сети по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.8, стр.2.», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Поварская, д.5, стр.1 Шифр тома: 21Р10264-ПИР/20-6-ОСК.2», разработанный ООО «ИВИТ-СТРОЙ» в 2021 г.

Технический отчет «Реконструкция разводящей тепловой сети по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.8, стр.2. Программа геотехнического мониторинга. Шифр тома: 21Р10264-ПИР/20-6-ПМ», разработанный ООО «ИВИТ-СТРОЙ» в 2021 г.

Проектная документация «Реконструкция разводящей тепловой сети по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.8, стр.2. Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды Часть 3. Проект благоустройства. Том 7.3, шифр тома: 21Р10264-ПИР/20-6-ООС3», разработанная ООО «ЕКС» в 2021 г.

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

III. Сведения о проведенных исследованиях

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком проектной и рабочей документации в части соответствия действующему законодательству в сфере сохранения объектов культурного наследия. Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых проектных решений, их правомерность применения в целях сохранения объектов культурного наследия. Указанные исследования проведены в объёме, необходимом для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы.

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия разработан с целью обеспечить сохранность находящегося в зоне влияния объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Симеона Столпника, 1631-1638 гг.» по адресу: ЦАО, Поварская улица, дом 5, строение 1 при проведении работ по реконструкции тепловой сети в рамках проекта «Реконструкция разводящей тепловой сети по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.8, стр.2».

V. Объекты культурного наследия

Краткие исторические сведения

Объект культурного наследия федерального значения «Церковь Симеона Столпника, 1631-1638 гг.» по адресу: г. Москва, ЦАО, Поварская ул., д. 5, стр. 1

Церковь Симеона Столпника на Поварской - православный храм Центрального благочиния Московской городской епархии на Поварской улице (на Новом Арбате в городе Москве), построенная в 1676-1679 годах по указу царя Фёдора Алексеевича в стиле русского узорочья.

Деревянная церковь стояла на этом месте уже в 1625 году. По одной из версий, она была освящена ко дню венчания на царство Бориса Годунова, так как этот день пришёлся на праздник Симеона Столпника.

Каменная церковь была построена в 1676 году по указу царя Фёдора Алексеевича (по другим версиям - в 1679 году) в стиле русского узорочья, с пятью главами, трапезной, колокольной и двумя приделами, каждый с отдельной апсидой и главкой. Главный престол храма - в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, а приделы - во имя Симеона Столпника и Николая Чудотворца, последний в 1759 году был переосвящён во имя Димитрия Ростовского.

В стенах здания сохранились белокаменные надгробные плиты XVII-XVIII веков.

На церковном участке стоял деревянный дом, в котором в 1819 - середине 1820-х гг. жил актёр П. С. Мочалов.

После революции 1917 года церковь была закрыта и в 1930 году фактически отдана на слом. Чудом уцелев, полуразрушенная, она дожила до строительства трассы Калининского проспекта, и её собирались снести, чтобы она не вносила архитектурный диссонанс с возводимыми высотными зданиями, но усилиями общественности её удалось отстоять.

К 1966 году здание почти совсем разрушилось. В 1966 - 1968 годах прошла его масштабная реставрация, в результате которой была восстановлена изначальная форма кровли, появились даже кресты, которые почти сразу по распоряжению высшего начальства были срезаны; разобраны искажавшие вид здания пристройки и поздние элементы, снят культурный слой до уровня XVII века и сделана вымостка участка вокруг церкви. В первоначальном виде были восстановлены сводчатые перекрытия трапезной, два яруса кокошников и основной объём храма, первоначальные формы оконных и дверных проёмов и их декоративное обрамление.

В 1968 году здание храма отдали Всероссийскому обществу охраны природы, и в нём разместился выставочный зал мелких животных и птиц: морских свинок, белых крыс, попугайчиков, канареек и т. д. Интерьеры храма были окончательно уничтожены. В 1990-х годах в храме устраивались выставки живописи и народного искусства.

В 1990 году на главы храма снова водрузили кресты (по распоряжению заместителя председателя Мосгорисполкома Матросова). В 1992 году церковь Симеона Столпника была вновь передана церкви и заново расписана молодыми художниками. Оказалось, что от прежнего убранства уцелела храмовая икона преподобного Симеона Столпника, сохранявшаяся у прихожан.

Сведения о предмете охраны

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Симеона Столпника, 1631-1638 гг.» по адресу: г. Москва, ЦАО, Поварская ул., д. 5, стр.1 на момент проведения экспертизы не утвержден.

VI. Градостроительные регламенты и режим использования земель в границах рассматриваемой территории

В соответствии с п. 3. ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект

культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с п. 3 ст. 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Работы предполагается производить:

- в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Симеона Столпника, 1631-1638 гг.» по адресу: г. Москва, ЦАО, Поварская ул., д. 5, стр. 1;
- на территории зоны охраняемого природного ландшафта, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 07.07.1998 г. № 545;
- на территории зоны охраняемого культурного слоя, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 07.07.1998 г. № 545;
- на территории объединенных охранных зон, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 16.12.1997 г. № 881, распоряжением Департамента культурного наследия города Москвы от 10.12.2020 г. № 850;
- на территории зоны строгого регулирования застройки, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 07.07.1998 г. № 545;
- на территории зоны регулирования застройки, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 07.07.1998 г. № 545, распоряжением Департамента культурного наследия города Москвы от 03.11.2020 г. № 713;
- на заповедной территории, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 16.12.1997 г. № 881.

Сведения о границах территории объектов культурного наследия

Границы территории культурного наследия федерального значения «Церковь Симеона Столпника, 1631-1638 гг.» утверждены приказом Росохранкультуры от 01.11.2010 г. № 214.

VII. Характеристика проектных решений

Целью проведения работ является реконструкция разводящей тепловой сети по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.8, стр.2.

Проектом предусмотрено:

- смотровая камера, в которой предусмотрена прокладка стальных трубопроводов 2d45x4,0 с навесной изоляцией СТУ-Ф, открытым способом в траншее размерами 3,8x2,3(h);
- прокладка труб 2d50/100 Полимертепло.PRO-ЦО на монолитном ж.б. основании с использованием разгрузочных плит, открытым способом в траншее размерами 2,1x2,2(h);
- прокладка труб 2d50/100 Полимертепло.PRO-ЦО в монолитном ж.б. канале открытым способом в траншее размерами 2,9x1,9(h);
- прокладка труб 2d50/100 Полимертепло. PRO-ЦО в существующем ж.б. канале без вскрытия.

Разработка траншей и котлованов при реконструкции тепловой сети предполагается производить в инвентарно-щитовых деревянных креплениях.

После окончания производства работ по реконструкции тепловой сети проводятся работы по восстановлению благоустройства территории в полном объеме.

VIII. Оценка воздействия на объекты культурного наследия

Проводимые работы не противоречат требованиям законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия. При производстве предполагаемых работ исключены повреждения объекта культурного наследия и изменения его облика.

Работы по реконструкции тепловой сети в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Симеона Столпника, 1631-1638 гг.» проводятся в рамках хозяйственной деятельности, что не противоречит ст. 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден.

В соответствии со статьей 47.3 п. 1 пп.3 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ в отношении объектов культурного наследия, предмет охраны которых не определен, установлены следующие требования:

- не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен.

Проведение работ на объекте культурного наследия, кроме мероприятий, предусмотренных разделом документации, обосновывающим меры по

обеспечению его сохранности, не предполагается, что исключает изменение и нарушение облика объекта культурного наследия, его объемно-планировочные, конструктивные решения и структуру.

В рамках установленного режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Симеона Столпника, 1631-1638 гг.» разрешается реконструкция инженерных сетей.

При реализации предлагаемых к выполнению видов работ по реконструкции тепловой сети не оказываются влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.

Использование инструментов с ударными и вибрационными воздействиями вблизи объекта культурного наследия не предусмотрено.

Земляные работы по разработке траншеи вблизи объекта культурного наследия проводятся при помощи средств малой механизации и вручную с помощью лопат.

При проведении земляных и строительных работ стоянка и разворот строительной техники в границах территории объекта культурного наследия не планируется.

Предполагается использование только исправной техники, исключающей попадание горюче-смазочных материалов в почву вблизи объекта культурного наследия.

При проведении работ по реконструкции тепловой сети не предполагается организация площадок для складирования строительных материалов и оборудования в границах территории объекта культурного наследия.

Отходы, появление которых возможно при проведении работ по реконструкции тепловой сети не складироваться в границах территории объекта культурного наследия.

По завершению производства работ проводятся работы по восстановлению благоустройства в полном объеме.

На основании п. 9.36 СП 22.13330.2016, объект культурного наследия попадает в предварительно-назначаемую зону влияния (4Нк) от проведения работ.

В рамках реализации объекта «Реконструкция разводящей тепловой сети по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 8, стр. 2» предусмотрено выполнение работ по оценке влияния и геотехническому прогнозу на окружающую застройку, в том числе на объект культурного наследия.

Сведения по предварительно-назначенной зоне влияния, полученной по результатам геотехнического прогноза, а также по предельным дополнительным

и расчетным деформациям оснований фундаментов объекта культурного наследия подробно изложены в техническом отчете по геотехническому прогнозу влияния строительных работ

На основании проведенного геотехнического прогноза, объект культурного наследия попадет в расчетную зону влияния от проведения работ.

В соответствие с техническим отчетом по результатам обследования строительных конструкций (Исходные данные п.3), состояние здания характеризуется как ограниченно-работоспособное – категория III.

Результаты расчетов, проведенных путем математического моделирования напряжённо деформированного состояния грунтового массива от работ приведены в таблице.

Результаты расчетов

Адрес объекта	Расчетное значение дополнительных осадок от влияния СМР, мм	Максимальная разность осадок As/L	Предельно допустимая дополнительная осадка, мм	Предельная дополнительная разность осадок
Поварская ул., д. 5, стр. 1	4,381	0,00024	5,0	0,0004

Анализ результатов расчетов, полученных на основании численного моделирования, показал, что дополнительные деформации, возникающие в существующем здании окружающей застройки, расположенного в зоне влияния строительства, по адресу: г. Москва, ЦАО, Поварская ул., д. 5, стр.1, не превышают предельных величин дополнительных деформаций, приведенных в таблице К.1 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

Специальных дополнительных мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия не требуется.

В период производства работ предусмотрен постоянный визуальный осмотр объекта культурного наследия.

Кроме того, в случае возникновения в ходе работ угрозы сохранности объекта культурного наследия, работы будут незамедлительно приостановлены.

IX. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Симеона Столпника, 1631-1638 гг.» по адресу: г. Москва, ЦАО, Поварская ул., д. 5, стр. 1 предусматривается проведение мер по мониторингу технического состояния с фиксацией контролируемых параметров.

Мониторинг за объектом культурного наследия предполагается осуществлять в соответствии с разработанной ООО «ИВИТ-СТРОЙ» программой геотехнического мониторинга.

Для здания, являющегося объектом культурного наследия, расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, Поварская ул., д. 5, стр. 1, предполагается установить деформационные марки в количестве 5 штук.

Для проведения мониторинга предусмотрено использовать в качестве деформационных знаков металлические штыри со сферической головкой, закрепленные на конструктивных элементах здания.

Мониторинг за объектом культурного наследия предусмотрено осуществлять до начала строительства, в период производства строительно-монтажных работ и не менее одного года после их завершения.

Целью проведения работ является своевременное отслеживание изменений технического состояния контролируемых конструкций для обеспечения безопасности строительства и эксплуатационной сохранности сооружений, предупреждения развития существующих (при их наличии) повреждений в конструкциях и оценки воздействия строительства.

Задачей работ является определение абсолютных и относительных величин деформаций элементов конструкций сооружений и сравнения их с расчетными (предельно допустимыми) значениями; выявления причин возникновения и степени опасности дополнительных деформаций для нормального производства строительно-монтажных работ и нормальной эксплуатации объекта мониторинга, принятия своевременных мер по борьбе с возникающими деформациями.

Х. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
3. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

XI. Обоснования вывода экспертизы

Согласно Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подлежат государственной охране в

целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, которые могут причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Экспертируемый раздел проектной документации разработан на основании требования статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Рассматриваемая документация «Реконструкция разводящей тепловой сети по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.8, стр.2» не содержит решений, которые могут привести к повреждению или разрушению исторического здания.

Предполагаемые проектной документацией работы не являются источником прямой опасности для объекта культурного наследия, повышенной пожарной и взрывоопасности при условии соблюдения мероприятий по сохранению памятника в процессе производства работ, предусмотренных действующими нормами.

Реализация решений, предусмотренных проектной документацией, и соответствующие мероприятия, содержащиеся в разделе указанной документации, не оказывают негативного влияния на объект культурного наследия.

Эксперт отмечает, что настоящим актом государственной историко-культурной экспертизы (заключением) не рассматривается правильность принятых технических решений проекта, а только их направленность и правомерность применения в целях сохранения объекта культурного наследия.

ХII. Вывод экспертизы

Учитывая изложенное, эксперт считает возможным (положительное заключение) обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Симеона Столпника, 1631-1638 гг.» по адресу: г. Москва, ЦАО, Поварская ул., д. 5, стр. 1 при проведении работ в рамках проекта «Реконструкция разводящей тепловой сети по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.8, стр.2».

Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Симеона Столпника, 1631-1638 гг.» по адресу: г. Москва, ЦАО, Поварская ул., д. 5, стр. 1 при проведении работ в рамках проекта «Реконструкция разводящей тепловой сети по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 8, стр. 2» рекомендуется

к утверждению органом охраны объектов культурного наследия города Москвы в установленном порядке.

Я, Малихова Наталья Геннадьевна, несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан электронной подписью.

Приложение:

1. Схема расположения объекта культурного наследия.
2. Схема границ территории объекта культурного наследия.
3. Приказ Росохранкультуры от 01.11.2010 г. №214.


Эксперт

Малихова
Наталья
Геннадьевна

Подписано цифровой
подписью: Малихова
Наталья Геннадьевна
Дата: 2022.02.18
12:22:36 +03'00'


Н.Г. Малихова

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ



1. Объект культурного наследия федерального значения «Церковь Симеона Столпника, 1631-1638 гг.» по адресу: ЦАО, Поварская улица, дом 5, строение 1.

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ



1. Объект культурного наследия федерального значения «Церковь Симеона Столпника, 1631-1638 гг.» по адресу: ЦАО, Поварская улица, дом 5, строение 1.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПРИКАЗ
от 1 ноября 2010 г. N 214

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ СИМЕОНА СТОЛПНИКА,
1631 - 1638 ГГ." И ПРАВОВОГО РЕЖИМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В соответствии с пунктом 5.8(1) Положения о Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 407, приказываю:

1. Утвердить:

границу территории объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Симеона Столпника, 1631 - 1638 гг.", расположенного по адресу: г. Москва, Поварская ул., д. 5, стр. 1 (адрес на период постановки на государственную охрану в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР": г. Москва, ул. Воровского, д. 5) (далее - объект культурного наследия), согласно Приложениям N 1, 2;

правовой режим использования земельных участков в границе территории объекта культурного наследия согласно Приложению N 3.

2. Управлению делами направить копию настоящего Приказа:

в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии в срок не более 7 дней;

в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы в срок не более 7 дней;

в Комитет по культурному наследию города Москвы в срок не более 7 дней.

Руководитель
А.В.КИБОВСКИЙ

**СХЕМА ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ СИМЕОНА СТОЛПНИКА,
1631 - 1638 ГГ."**

Схема не приводится.

**ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЦЕРКОВЬ СИМЕОНА СТОЛПНИКА, 1631 - 1638 ГГ."**

Граница территории объекта культурного наследия проходит на северо-восток от точки А до точки Б;

далее вдоль линии застройки ул. Поварская (точки Б - В);

далее на юго-запад до точки Г;

далее на запад до точки Д;

далее на северо-запад до точки Е;

далее на запад до точки Ж;

далее на север до точки А.

**КООРДИНАТЫ ХАРАКТЕРНЫХ (ПОВОРОТНЫХ) ТОЧЕК ГРАНИЦЫ
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

Обозначение характерной точки	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК)	
	X	Y
А	6184.73	9626.49

Б	6195.19	9645.34
В	6251.62	9607.31
Г	6244.33	9589.20
Д	6211.43	9585.25
Е	6190.14	9602.89
Ж	6186.58	9602.89

Приложение N 3
к Приказу Федеральной службы
по надзору за соблюдением
законодательства в области
охраны культурного наследия
от 1 ноября 2010 г. N 214

**ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦЕ
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЦЕРКОВЬ СИМЕОНА СТОЛПНИКА, 1631 - 1638 ГГ."**

Для территории объекта культурного наследия федерального значения установлен режим использования земель историко-культурного назначения.

Разрешается:

реставрация, консервация, ремонт, приспособление памятника для современного использования, благоустройство территории, реконструкция инженерных сетей и дорог.

Запрещается:

снос памятника, строительство, изменение объемно-пространственных характеристик здания.
